

Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения

ООО «Венёвская тепловая компания»
(наименование регулируемой организации)

за 2016 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные и тепловые сети (все котельные, кроме п. Мордвес)	5,53	4,934	0,985	0,853	-	168,32	-	2,86	-	21069,0
2	Котельная и тепловые сети (п. Мордвес)	4,9281	3,2854	8,3333	7,4074	-	160,7	-	0,045	-	26,8



Руководитель ресурсоснабжающей организации
М. П.

В.И. Сторожев

Исполнитель:
нач. сектора ПТО

А.А. Зайцев