

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ООО «Новомосковская тепловая компания»
(наименование регулируемой организации)

за 2016 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные и тепловые сети	1,6981	1,6322	0,0653	0,0628	172,27	171,7	1,63844 (2,10769)*	2,10769	108921	108921

* - показатель энергетической эффективности 1,63844 «Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» указан ошибочно и требует корректировки.

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М. П.

В.И. Сторожев

Исполнитель:

Нач. сектора ПТО

А.А. Зайцев

