

**Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения**

**Западный филиал ООО «ККС» ПП Славный
за 2017 год**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кГУ/Гкал	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м ²	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал/год							
план	Факт	план	факт	план	факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт	план	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	ПП «Славный»	0,919	0,87	0	0	156,03	152,44	-	0,86	1,57	0,75		

**Заместитель Генерального директора –
Директор Западного филиала ООО «ККС»**

М.В. Возгин

