

**Отчет о Достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения**

**ООО «Чернская тепловая компания»
за 2017 год**

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на I км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на I Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кВт/Гкал	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям, Гкал/год	План	Факт			
1	2	план	Факт	план	факт	план	факт	план	Факт	План	факт
1.	ООО "Чернская тепловая компания"	0,96	0,16	0,56	0,04	172,0	163,0	2,05	1,22	6155	3656

**Заместитель Генерального Директора—
Директор Западного филиала ЕИО
ООО «Чернская тепловая компания» ООО «ККС»**

М.В. Возгрин

