

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

Восточный филиал ООО "Компания коммунальной сферы" ПП "Венеvское" г. Венеv

(наименование регулируемой организации)

за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Котельные и тепловые сети (кроме котельной п. Мордвес)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные и тепловые сети (кроме котельной п. Мордвес)	5,483	4,870	0,985	0,744	173,09	170,04	2,670	4,346	15248,6	18685,8
2	Котельные и тепловые сети п. Мордвес	4,928	2,875	8,333	6,482	-	154,6	-	0,243	-	146,193

Примечание: 1. В инвестиционной программе ПП "Венеvское" плановые показатели энергетической эффективности (графы 7,9,11) по п. Мордвес не утверждён

2. План по котельным ПП Венеvское (кроме котельной п. Мордвес) утверждён в инвестиционной программе по отношению величины технологических потерь к материальной характеристике (графа 9) только по котельной Южная. Соответственно факт (графа 10) указан только по котельной Южная

Руководитель ресурсонабжающей организации

Сторожев В.И.
Ф.И.О.

М.П. ООО «ККС»

Зайцев А.А.
Ф.И.О.

(48762) 7-05-18

контакт. тел. с кодом города
ntk.nmsk@gmail.com
контакт. E-mail

